

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120003955.03

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Automatische Türdichtungen der Produktfamilien
Schall-Ex L-15, Stadi L, Glasürdichtungen
gemäß den Anlagen 1 bis 3

der Firma

Athmer oHG
Sophienhammer
59757 Arnsberg

einer Dauerfunktionsprüfung

in Anlehnung an DIN 4102-18 und dem ergänzenden
Beschluss des SVA „Feuerschutzabschlüsse“ beim DIBt

mit


1,0 x 10⁶ (1 Millionen) Prüfzyklen
unterzogen wurden

und an den Produkten keine
funktionsbeeinträchtigenden Schäden aufgetreten sind.

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120003955.01 des MPA NRW als
Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Dortmund, den 07.03.2012

Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Dieses Prüfzertifikat enthält 1 Seite und 3 Anlagen